



Notatii si abrevieri:

Ps.max. - putere simultana maxima ce poate fi absorbita din reseaua operatorului de distributie ENEL, aprobata prin avizul tehnic de racordare (ATR) nr. 745436 din 27.05.2015, emis de ENEL Distributie Banat.

Pa - putere aparenta nomonala a grupului electrogenerator existent.

Pi - putere instalata a tabloului electric respectiv.

Ps - putere simultana maxim absorbita a tabloului electric respectiv.

TGD; TE; TS; TA1; TA2; TA3 - tablouri nou proiectate.

TMPT; TGE; AAR - tablouri existente in care nu se intervine, dar care se utilizeaza in sistemul de distributie nou proiectat.

T1S; T1P...T4P; T1E...T4E - tablouri secundare existente in care nu se intervine, la care se reprojecteaza numai coloanele de alimentare.

NOTA:

1. Dimensionarea definitiva a coloanelor; traseele precise ale acestora; toate ementele de echiparea a tablourilor si amplasarea acestora se vor stabili la faza PT+DDE a proiectului.

3. Masurile de incadrare in limitele Ps.max. vor fi indicate in memoriul tehnic di proiectul faza PTh+DE.

2. Aceasta schema se consulta impreuna cu memoriul tehnic din proiectul faza SF.

S.C. COTA ZERO S.R.L. Aut. J 35/1325/2002 Cod Unic de Inregistrare 14833540, Timisoara, str.Epurelui nr. 2, ap. 2				BENEFICIAR: Inspectoratul pentru situatii de Urgenta "Banat" al Judetului Timis.	
				DENUMIREA LUCRARI: Reabilitare instalatii electrice la sediul I.S.U. Timis si Detasamentul 1 de Pompieri Timisoara	
				AMPLASAMENT: judetul Timis, municipiul Timisoara, str. Infratirii, nr. 13, C.F. nr. 423810 (fost nr. 111460)	
PROIECTAT	arh. Viorel POPA				PROIECT NR. 414/2015
PROIECTAT	ing. Virgil PIINISOARA				
DESENAT	teh. Mihai PIINISOARA				FAZA SF
FARA MIHAI				Referat /2015	
Verificator		Viorel DAIA	Categoria	Ie	
PERSONA FIZICA AUTORIZATA		Registrul Comertului: F35/284/2015 C.U.I.: 34152674 Sediul profesional: sat Bacova, nr. 374, jud. Timis tel/fax: 0256-323531; 0722-646157 e-mail: mihai fara@yahoo.com			Beneficiar: Inspectoratul pentru situatii de urgenta "Banat" al Judetului Timis
Autorizatie ANRE III A nr. 7626/24.02.2012					Obiectiv: Reabilitare instalatii electrice la sediul ISU Amplasament: Timisoara, str. Infratirii nr. 13, jud. Timis
Sef proiect	ing. Virgil PIINISOARA		Data:	INSTALATII ELECTRICE Faza: SF	
Proiectat	ing. Mihai FARA		08.2015	20/2015	
Desenat	ing. Mihai FARA		%	-01-E	
SCHEMA GENERALA DE DISTRIBUTIE					
ACEST DESEN POATE FI COPIAT, UTILIZAT IN ALTE APLICATII, SAU PUBLICAT NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL FIRMEI MIHAI FARA-P.F.A					