



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



Autoritatea contractantă:

JUDEȚUL TIMIȘ – CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

Bd. Revoluției din 1989 nr. 17, Timișoara 300034, România

Tel. +40 256406300,@cjtimis.ro

Nr. R/1041 / 26.01.2018

**Răspuns nr. 1
la solicitările de clarificări**

**Referitor la: „achiziția directă” demarată pentru atribuirea : Contractului de lucrări
Lucrări de intervenții la imbracamintile bituminoase, pe timp friguros:
plombare cu mixturi asfaltice stocabile**

cod CPV: 45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

Solicitare 1:

Punctul 1

Specificam faptul ca, in Caiet de sarcini, capitolul nr 5 „Tehnologia de reparare a degradarilor” se mentioneaza faptul ca, „curatirea suprafetelor se face prin suflare cu aer comprimat”.

Specificam de asemenea, faptul ca lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor nu prevede ore de functionare pentru motocompresor aer comprimat!

Prin urmare, va rugam sa ne clarificati daca curatirea se va face manual (cu mături sau perii) sau mecanic (compresor aer comprimat), ambele cazuri fiind conforme normativului NE 025/2013.

Pentru curatirea suprafetei prin suflare cu aer comprimat, specificati nr de ore functionare utilaj/1 tona mixtura!

Răspuns 1

În Caietul de Sarcini sunt prevăzute următoarele:

• *Decaparea se face prin:*

- *frezare / decaparea cu alte mijloace de mică mecanizare (sau manual);*

În cadrul art. deviz prevăzut în *Listele de cantități* (DI04A1), decaparea gropilor este prevăzută ca „manuală”.

Solicitare 2:

Punctul 2

Specificam faptul ca, in Caiet de sarcini, capitolul nr 5 „Tehnologia de reparare a degradarilor” se mentioneaza faptul ca, compactarea se executa cu cilindrii compactori sau placi compactoare.

Specificam de asemenea, faptul ca lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor nu prevede ore de functionare pentru cilindrii compactori sau placi compactoare.!

Specificati nr de ore functionare utilaj/1 tona mixtura! Clarificati daca compactarea se face manual/mecanic.

Răspuns 2

În Caietul de Sarcini sunt prevăzute următoarele:

"Compactarea mixturii asfaltice se poate face cu compactoare cu rulouri netede sau compactoare pe pneuri, rulou compactor sau cu mai acționat cu aer comprimat, vibro-compactoare cu rulouri netede / alte tipuri de cilindrii compactori sau plăci compactoare.."

În cadrul art.deviz prevăzut în *Listele de cantități* (DI04A1), compactarea este prevăzută ca "manuală".

Solicitare 3:

Punctul 3

Specificam faptul ca, in Caiet de sarcini,capitolul nr 5 „Tehnologia de reparare a degradarilor”se mentioneaza faptul ca, dupa compactare suprafata plombata va fi badijonata obligatoriu cu emulsie EBCR si apoi acoperita cu un strat subtire dev filer sau nisip fin pentru etansarea acesteia..

Specificam de asemenea,faptul ca lista consumurilor de resurse materiale, nu prevede resurse ca emulsie tip EBCR si nisip.Clarificati va rugam consumurile de resurse materiale ca emulsie EBCR si nisip,in conformitate cu Caiet de Sarcini!

Răspuns 3

Prevederile Caietului de Sarcini se corectează după cum urmează:

În loc de:

"După compactare, suprafața plombată va fi badijonată obligatoriu cu emulsie tip EBCR și apoi acoperită cu un strat subțire de filer sau nisip fin, pentru etansarea acesteia."

Se va citi:

"După compactare, suprafața plombată va fi acoperită cu un strat subțire de filer sau nisip fin, pentru etansarea acesteia."

Având în vedere că decontarea lucrărilor se referă la volum (fiind prevăzută ca lei / to), iar tehnologia de etansare are în vedere suprafața plombei, filerul (sau nisipul fin) nu a fost cuprins în Deviz (cantitatea de material depinde de caracteristicile/granulația mixturii stocabile).

Solicitare 4:

Punctul 4

Specificati va rugam,ce material se transporta conform art nr 003- TRA01A...

Punctul 5

Specificati va rugam,ce material se transporta conform art nr 004- TRA01A...

Răspuns 4

Cele 2 art de deviz se referă la transportul mixturii asfaltice: de la furnizor la sediul executantului (art. 004) și de la sediul respectiv la locul punerii în operă (art. 003).

Întocmit:
Direcția Generală Tehnică
Director,
Marius ONEȚIU

Șef Birou,
Vișus TUDOR

Consilier Superior,
Florin IGNATONI