

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

B-dul Revoluției 1989, Nr. 17, Timișoara

CAIET DE SARCINI

Privind achizitia serviciului de intretinere si reparatii pentru ascensorul de persoane si platformei autoridicatoare din incinta Consiliului Judetean Timis

1. ASCENSOR PERSOANE

A. SPECIFICATII TEHNICE

1.1 Se vor executa operațiile obligatorii din prescripțiile tehnice ISCIR, PT R 2-2010 la Art. 68, 72 (1).

Art. 68 (1) Lucrările de întreținere și revizie se efectuează periodic, conform instrucțiunilor date de montator în documentația tehnică a ascensoarelor cu maraj de conformitate sau cel puțin de două ori pe lună pentru ascensoarele fără maraj de conformitate.

(2) Principalele operații din cadrul lucrărilor de revizie și întreținere sunt:

- a) curățarea ascensorului;
- b) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul;
- c) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere;
- d) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;
- e) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora;
- f) verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora;
- g) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului;
- h) verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății;
- i) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor;
- j) verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă;
- k) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și semnalizare;
- l) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice;
- m) verificarea conexiunilor la aparate și clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni;
- n) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune;
- o) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul;
- p) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune;
- q) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului.

Art. 72 (1) Efectuarea lucrărilor de întreținere și revizie se consemnează de către personalul de întreținere și revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere a ascensorului.

Se va efectua o revizie generala pe an conform PT R2 - 2010 intocminde-se un deviz estimativ cu constatarile facute de catre beneficiar si prestator in vederea prelungirii autorizatiei de functionare ISCIR.

B. INTERVENTII

Între orele 0-24 se va interveni la chemare:

- in maxim 60 min. pentru remadierea deranjamentelor în cazul în care ascensorul este oprit cu persoane între etaje.
- in maximum 2 ore de la sesizare pentru alte situații reclamate.
- defetiunile anuntate după ora 20.00 se remediază a două zile începând cu ora 8.00

Constatările și remedierile efectuate cu ocazia lucrarilor de întreținere se vor consemna în Registrul de supraveghere al ascensorului. În cazul constatării unor defectiuni importante, care necesită oprirea din funcțiune a ascensorului pe o perioadă mai mare de timp în vederea efectuării reparatiilor necesare prestatorul va informa beneficiarul. În Registrul de supraveghere al ascensorului se vor consemna data și ora începerii și respectiv terminarii lucrarilor de întreținere planificate sau accidentale.

II. PLATFORMA AUTORIDICATOARE

A. SPECIFICATII TEHNICE

Se vor executa două revizii tehnice pe luna în cadrul carora vor fi efectuate următoarele operații obligatorii, conform prescripțiilor ISCIR PT R2-2010

- verificare contacti podea
- verificare contacti bare de sigurante
- verificare acumulator
- verificare contactori
- verificare lant tragere
- verificare limitatori cap linie
- verificare și ungere sina glisare
- ungere componente ghidare
- verificare placă electronică și componente tablou comandă

Se va efectua o revizie generală pe an conform PT R2 - 2010 intocminde-se un deviz estimativ cu constatarile facute de catre beneficiar si prestator in vederea prelungirii autorizatiei de functionare.

B. INTERVENTII

Se va intervenii la solicitare 24 ore din 24 în maxim 2 ore de la sesizare.

III. GARANTII

Se vor asigura urmatoarele garantii:

- Functionarea la parametrii normali in concordanta cu performantele tehnice definite de fabricant si cu prescriptiile tehnice ISCIR PT R2 - 2010;
- In conditii normale de exploatare se asigura functionarea ascensorului si platformei autoridicatoare astfel incat dupa 30 de zile de la preluarea in intretinere sa nu apara mai mult de 3 (trei) sesizari pe luna privind functionarea defectuoasa a ascensorului sau a platformelor autoridicatoare.

Cerintele tehnice impuse sunt considerate ca fiind minime.

CONSIGLIUL JUDETEAN TIMIS

